



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
 потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

« 26» марта 2020 г.
 г.Белокуриха
 (место выдачи предписания)

№ 17/35

Должностным лицом отдела (территориального отдела) ТО г. Белокуриха Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки Романовой Раисой Сергеевной, по результатам проверки деятельности

(фамилия, имя, отчество)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Советского района Алтайского края (далее - МБУДО «ДЮОЦ») по адресу:

Советский район, с. Советское, ул. Ленина, д. 77

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю
 ОГРН 1022202667123 от 13.09.2002 г.

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства
 проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,
 либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований:

Организация дополнительного образования по адресу: Алтайский край, Советский район, с.
 Советское, ул. Ленина, д. 77:

1. МБУДО «ДЮОЦ» не оборудовано системой горячего водоснабжения, водонагревающие устройства отсутствуют. Кабинеты прикладного творчества, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря не обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, раковины, оборудованные в одном кабинете прикладного творчества (№5) и туалетах, не обеспечены подводкой горячей воды. Изложенное является нарушением п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".
2. В кабинетах прикладного творчества МБУДО «ДЮОЦ» температура воздуха не соответствует параметрам - 20 - 22 °С. Согласно заключения эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Белокуриха №34/159 от 20.03.2020 г. по протоколу измерений параметров микроклимата № 2138 от 17.03.2020 г. температура воздуха в кабинетах прикладного творчества не соответствует требованиям главы VI п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей": температура воздуха в кабинете № 5 составила от 23,8 до 23,9°С ±0,2, в кабинете № 3 от 24,5 до 24,6°С ±0,2, в кабинете № 2 от 24,8 до 24,9°С ±0,2. Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Белокуриха №34/159 от 20.03.2020 г., протоколом измерений параметров микроклимата № 2138 от 17.03.2020 г. и является нарушением требований п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".
3. В помещениях МБУДО «ДЮОЦ» относительная влажность не составляет 40 - 60%. Согласно заключения эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха №34/159 от 20.03.2020 г. по протоколу измерений параметров микроклимата № 2138 от 17.03.2020 г. относительная влажность в кабинетах прикладного творчества, не соответствует требованиям главы VI п. 6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей": относительная влажность в кабинете № 5 составила $21,0\% \pm 0,7$, в кабинете № 3 - $27,0\% \pm 0,9$, в кабинете № 2 - $25,0\% \pm 0,9$ при норме 40-60 %. Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха №34/159 от 20.03.2020 г., протоколом измерений параметров микроклимата № 2138 от 17.03.2020 г. и является нарушением требований п. 6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

4. В помещениях МБУДО «ДЮЦ» уровни освещенности в кабинетах прикладного творчества не составляют 300-500 лк. Согласно заключения эксперта филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха № 34/159 от 20.03.2020 г. по протоколу измерений параметров световой среды № 2139 от 17.03.2020 г. параметры световой среды не соответствует требованиям главы V, п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей":

- уровень освещенности в кабинете № 5 в точке измерения № 1 составляет 241 ± 22 лк, в точке измерения № 2 составляет 233 ± 22 лк при норме – 300-500 лк;

- уровень освещенности в кабинете № 3 составляет 221 ± 20 лк при норме – 300-500 лк;

- уровень освещенности в кабинете № 2 составляет 119 ± 11 лк при норме – 300-500 лк;

Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха №34/159 от 20.03.2020 г., протоколом измерений параметров световой среды № 2139 от 17.03.2020 г. и является нарушением требований п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Организация дополнительного образования (спортивный зал) по адресу: Алтайский край,

Советский район, с. Советское, ул. Октябрьская, д. 2:

5. Потолки помещений МБУДО «ДЮЦ» (раздевалка спортивного зала) не являются гладкими, имеются нарушения целостности их поверхностей (участки отвалившейся плитки потолочной), что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Изложенное подтверждается фототаблицей и является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

6. МБУДО «ДЮЦ» не оборудовано системой горячего водоснабжения, водонагревающие устройства отсутствуют. Помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря не обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, раковина, оборудованная в туалете, не обеспечены подводкой горячей воды. Изложенное является нарушением п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

7. В помещении спортивного зала МБУДО «ДЮЦ» температура воздуха не соответствует параметрам - 17 - 20 °С. Согласно заключения эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха №34/159 от 20.03.2020 г. по протоколу измерений параметров микроклимата № 2131 от 17.03.2020 г. температура воздуха в 4-х точках измерения в помещении спортивного зала не соответствует требованиям главы VI п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей": температура воздуха составила в точке измерения № 1 от $21,3$ до $21,4^{\circ}\text{C} \pm 0,2$, в точке измерения № 2 от $21,3$ до $21,4^{\circ}\text{C} \pm 0,2$, в точке измерения № 3 от $21,2$ до $21,4^{\circ}\text{C} \pm 0,2$, в точке измерения № 4 от $21,2$ до $21,3^{\circ}\text{C} \pm 0,2$ при норме 17,0-20,0 °С.

Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха №34/159 от 20.03.2020 г., протоколом измерений параметров микроклимата № 2131 от 17.03.2020 г. и является нарушением требований п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

8. В помещениях МБУДО «ДЮОЦ» относительная влажность не составляет 40 - 60%. Согласно заключения эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха №34/159 от 20.03.2020 г. по протоколу измерений параметров микроклимата № 2131 от 17.03.2020 г. относительная влажность в 4-х точках измерения в помещении спортивного зала, в раздевалках (на первом и втором этажах), не соответствует требованиям главы VI п. 6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей": относительная влажность составила в точке измерения № 1 - 24,0%±0,8, в точке измерения № 2 - 22,0%±0,8, в точке измерения № 3 - 23,0%±0,8, в точке измерения № 4 - 23,0%±0,8 при норме 40-60 %; в раздевалке на первом этаже - 27,0%±0,9 при норме 40-60 %; в раздевалке на втором этаже - 31,0%±1,1 при норме 40-60 %.

Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха №34/159 от 20.03.2020 г., протоколом измерений параметров микроклимата № 2131 от 17.03.2020 г. и является нарушением требований п. 6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

предписываю:

1. Кабинеты прикладного творчества, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря МБУДО «ДЮОЦ» по адресу: Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Ленина, д. 77 обеспечить раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, а раковины, оборудованные в кабинете прикладного творчества (№5) и туалетах, обеспечить подводкой горячей воды. Основание п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".
2. В кабинетах прикладного творчества № 5, № 3, № 2 МБУДО «ДЮОЦ» по адресу: Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Ленина, д. 77 обеспечить соответствие температуры воздуха параметрам - 20 - 22 °С. Основание п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".
3. В кабинетах прикладного творчества № 5, № 3, № 2 МБУДО «ДЮОЦ» по адресу: Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Ленина, д. 77 обеспечить соответствие относительной влажности 40 - 60%. Основание п. 6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".
4. В помещениях МБУДО «ДЮОЦ» по адресу: Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Ленина, д. 77 обеспечить соответствие уровней освещенности в кабинетах прикладного творчества № 5, 3, 2 - 300-500 лк. Основание п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".
5. Обеспечить гладкость и доступность проведения уборки влажным способом и дезинфекцию потолков помещений МБУДО «ДЮОЦ» (раздевалка спортивного зала) по адресу: Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Октябрьская, д. 2, устранить нарушения целостности их

поверхностей (участки отвалившейся плитки потолочной). Основание п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

6. Помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря МБУДО «ДЮОЦ» по адресу: Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Октябрьская, д. 2 обеспечить раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, а раковины, оборудованные в кабинете прикладного творчества (№5) и туалетах, обеспечить подводкой горячей воды. Основание п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

7. В помещении спортивного зала МБУДО «ДЮОЦ» по адресу: Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Октябрьская, д. 2 обеспечить соответствие температуры воздуха параметрам - 17 - 20 °С. Основание п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

8. В помещениях спортивного зала, в раздевалках (на первом и втором этажах) МБУДО «ДЮОЦ» по адресу: Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Октябрьская, д. 2 обеспечить соответствие относительной влажности 40 - 60%. Основание п. 6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 26.08.2020 г.

например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании

Способ извещения: предоставить почтой в Территориальный отдел в г.Белокуриха, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Солонешенском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю по адресу: 659990, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д.15

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Срок исполнения предписания «25» августа 2020 г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Советского района Алтайского края

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность


Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов». Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание


подпись

Р.С. Романова
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)


подпись


расшифровка подписи

«27» сентября 2020 г.
дата

Направлено по почте заказным письмом « » 20 г. № квитанции

Примечание: предписание об устранении выявленных нарушений является приложением к акту проверки и направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Согласовано заместитель начальника ТО в г.Белокуриха Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю


подпись

Романова Р.С.
фамилия, имя, отчество