



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«18» сентября 2021 г.  
Учётный номер 22220061000200866146



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: [mchs@alregn.ru](mailto:mchs@alregn.ru) телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

659900 г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 2а

E-mail [tond3und@mail.ru](mailto:tond3und@mail.ru), телефон 8(38577) 22-8-21

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«26» января 2022 г., 12 час. 00 мин. № 1/1/1  
(дата и время составления предписания)

## Предписание

### об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 12.01.2022 № 1, учётный № проверки 22220061000200866146

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) *Джавадов Тельман Тагир оглы – старший дознаватель отделения дознания - государственный инспектор г. Белокуриха, Алтайского, Быстроистокского, Петропавловского, Смоленского, Советского и Солонешенского районов по пожарному надзору.*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)



5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" СОВЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 659540, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, РАЙОН СОВЕТСКИЙ, СЕЛО СОВЕТСКОЕ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 77

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" СОВЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ИНН 2272003918), 659540, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, РАЙОН СОВЕТСКИЙ, СЕЛО СОВЕТСКОЕ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 77

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «26» января 2022 года, 9 час. 00 мин.

по «26» января 2022 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не составлена декларация пожарной безопасности на часть здания, занимаемую учреждением, расположенном по адресу: Алтайский край, Советский район, с.Советское, ул.Ленина, 77.	ст. 64 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
2.	Руководитель организации не обучен мерам пожарной безопасности.	Пункты 31, 32 приказа МЧС России от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», пункт 3 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.	01.08.2022	



3.	На объекте защиты отсутствует аварийное освящение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	Пункт 37 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.	01.04.2023	
4.	Не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций крыши.	Пункт 13 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.	01.04.2023	
5.	Не проводится раз в 5 лет испытание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Подпункт б) пункта 17 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.	01.08.2022	
6.	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (не заключен договор на обслуживание АПС).	Пункт 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.	01.08.2022	
(указывается выявленные нарушения обязательных требований)				

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соот-

ветствующим договором.

Государственный инспектор города Белокуриха, Алтайского, Быстроистокского, Петропавловского, Смоленского, Советского и Солонешенского районов по пожарному надзору  
Джавадов Тельман Тагир оглы

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



*(Handwritten signature in blue ink)*

(подпись)

Государственный инспектор города Белокуриха, Алтайского, Быстроистокского, Петропавловского, Смоленского, Советского и Солонешенского районов по пожарному надзору  
Джавадов Тельман Тагир оглы, тел. +7 961 986 88 85 E-mail: telman-dzhavadov@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Директор Голованова Наталья Федоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«12» часов «05» минут «26» января 2022 г.

*(Handwritten signature in blue ink)*

(подпись)